



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 13126-3:2023-04

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 46-3/16

Der Firma

We confirm, that the company

Erich Dieckmann GmbH
Grüner Talstraße 18-22
D-58644 Iserlohn

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN EN 13126-3
has met the requirements of DIN EN 13126-3

für das Produkt
for the product

Serie/ Series Janus
Serie/ Series Maia

mit der Artikelnummer
with the item number
in der Ausführung
in the version

1010A, 1013A, 1015A, 1070A, 1019A –
abschließbar/ lockable
Fenstergriff mit Schließmechanismus/
Window handle with locking mechanism

mit der Artikelnummer
with the item number
in der Ausführung
in the version

1010D, 1013D, 1015D, 1070D, 1019D –
Druckknopf/ push button
Fenstergriff mit Riegelmechanismus/
Window handle „push-to-open“

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:/ according to the following classification key:

Dauer funktionsfähigkeit Durability test	Masse Mass	Korrosionsbeständigkeit Corrosion resistance	Prüfgröße Test size	Schutzwirkung gegen Einbruchversuch Protective effect against burglary attempts	Schlüsselbezogene Sicherheit Key-operated security	Typ des Betätigungsgriffs/ Type of operating handle	Gebrauchssicherheit Safety in use
H3/180	0	3	0	2	2 / 1*	C1	1

* Klasse 1 für die Art. Nrn.:/ Class 1 for item nos.: 1010D, 1013D, 1015D, 1070D, 1019D – Druckknopf/ push

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 46-3/16 und Dokumentation Produkterweiterung 01 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite und ersetzt das Prüfzeugnis 46-3/16 vom 11.12.2023.

This certificate is based on the evaluation of test report no. 46-3/16 and documentation product extension 01 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page and replaces the test certificate 46-3/16 from 11.12.2023.

D-42551 Velbert, 20. Juni/ June 2024


S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.




O. Lechte
Prüfer/ Verifier